



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE24000450

Client : LAMBERT TEDDY

Contact : 0663431718

Crée par Anthony RAVASSA

le 02/10/2024

Expire le 31/12/2024

CHEMIN DE L ECOLE DE LA TRINIDE
83110 SANARY SUR MER

Heure prévue : 10:00

Notes

567 chemin de la carredate de lecole st trinide

Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1
00180972	CONSULTATION BPE	1

Les Camions

Toupies 4x2 4x4

Pompes BQA

Photos et Commentaires

Accès chantier

Interdiction 3t5 _ 4x2 chargé à 3m ou 4x4 à 2m _ Les toupies doivent descendre en marche arrière fort pourcentage risque de déversement _ BQA 15 m de tuyaux prévoir 2 sacs de ciments pour amorçage _ Lavage sur place _ ATTENTION passer par ancien chemin de Toulon _ Coulage dallage en sous sol _ Confirmer cubage formule cadence avec client

Rapport généré le 04/10/2024 à 09h00 par Fabien FERRARO.