



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE24000460

Client : JOFRET STEPHANE

Contact : 0614368929

Crée par Elodie MARCHAY

le 02/10/2024

Expire le 31/12/2024

44 RTE DE ROCBARON
83390 PUGET VILLE

Heure prévue : 15:00

Notes

PREVENIR A L AVANCE POUR PRENDRE RDV LE CLIENT N EST PAS SUR PLACE
COULAGE PREVU POUR FIN DE MOIS
A RAPPELER VENDREDI POUR RDV SEMAINE PRO

Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00180972	CONSULTATION BPE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1
00108013	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S3	5.4
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	2
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2

Les Camions

Toupies

4x2

Pompes

Photos et Commentaires

Accès chantier

Coulage dalle intérieur. __1ere solution : autorisation de voirie obligatoire, blocage de voirie par la toupie mais pas la pompe .__Accès pompe 20ml , protection sols obligatoire__Toupie 4x2 , prévoir big bag pour lavage goulotte toupies__Vidange et lavage pompe en centrale __2eme solution : autorisation de voirie sans blocage ni gene pour la circulation .Coulage au bobcat __Prévoir un temps de vidange plus long qu'à la pompe pour premier camion __Prévoir big bag lavage goulotte toupies

Rapport généré le 07/10/2024 à 17h33 par Stebane GARCIA.