



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE24000496

Client : F.C.I.

Contact : 0781226061

Crée par Elodie MARCHAY

le 04/10/2024

Expire le 02/01/2025

1502 AVENUE JEAN MONNET
83190 OLLIOULES

Heure prévue : 16:00

Notes

ALLEE EN TERRE COULAGE EN BETON
PREVUE POUR SAMEDI 12/10
PAS BESOIN DE LA PRESENCE DU CLIENT POUR FAIRE L ACCES

Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00180972	CONSULTATION BPE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1
00102026	BETON EN206/CN ESSENTIEL C30/37 XF1 16 S3	24
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	24
00097194	TRANSPORT BETON 8X4 8M3 PTAC 32 TONNES	3
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	3

Les Camions

Toupies 4x4 6x4 8x4 8x2

Pompes

Photos et Commentaires

Accès chantier

Coulage allee attention niveling à la règle __Prévenir client des attentes au delà de 7minutes par m3__Confirmer cubage formule cadence avec client __Vidange en direct __Béton retardé conseillé __Si pluie ou mouillé ne pas faire __Dire au chauffeur d'arriver par carrefour ollioules et appeler le client 5 minutes avant d'arriver pour qu'il fasse la circulation pendant la manœuvre

Rapport généré le 07/10/2024 à 17h35 par Fabien FERRARO.