



# COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE24000604

Client : TECHNISUD PISCINE

Contact : 0749395891

Crée par Elodie MARCHAY

le 11/10/2024

Expire le 09/01/2025

42 RUE DU PONT BLANC  
83250 LA LONDE LES MAURES

Heure prévue : 10:00

## Notes

LA PISCINE A ETE TRACE  
LE COULAGE SERAIT DANS ENVIRON 3 SEMAINES

## ### Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00180972	CONSULTATION BPE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1
00108013	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S3	12.1
00100287	ADJUVANT HM.HYDROFUGE ISOFUGE 7110	12
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	12.1

00003694	POMPAGE LAVAGE EN CENTRALE	1
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	3
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	3

### ### Les Camions

**Toupies**    4x4    4x2    6x4    6x2    8x4    8x2

**Pompes**    20ml    27ml    28ml

### ### Photos et Commentaires

#### Accès chantier

Réalisation piscine confirmer quel type de piscine client enjoignable \_\_Terrassement en cours lors de la visite \_\_Attention confirmer cubage formule cadence avec client selon le type de piscine ( si blocage swimblock )\_\_Prévoir autorisation de stationnement même si le lotissement fait une boucle \_\_Prévoir un retour bac plein et protection de la voirie obligatoire \_\_Prévoir pour lavage des toupies