



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE24001552

Client : DABRAINVILLE ET CIE

Contact : 0646310455

Crée par Liza SINI

le 19/12/2024

Expire le 31/12/2024

23 ALLEE DES HELIANTHES LA CALIFORNIE
83320 CARQUEIRANNE

Heure prévue : 08:00

Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00180972	CONSULTATION BPE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Les Camions

Toupies 8x2 8x4

Pompes >36ml

Photos et Commentaires

Accès chantier

Plusieurs interventions sur ce chantier __ Rénovation villa



montage d'un R 2 __ Confirmer cubage formule à chaque coulage __ Demande autorisation de blocage de voirie __ Et s'organiser avec tout les voisins que la pompe ne pourra plus bouger __ Prévoir protection de la voirie __ Prévoir devant le garage un endroit pour une vidange de la pompe dans un betobag et prévoir pour lavage toupies

Pompe 52 prévoir Beto bag et lavage centrale __ Les toupies doivent venir en marche arrière possibilité de faire demi tour 100m avant

Pompage



Prévoir des madriers pour faire un platelage dans le caniveau __ Prévoir lors de l'ouverture du mur pour la rampe d'accès prévoir au moins 7 m de large pour stabilisateur arrière

Sécurité



Aucune voiture ne doit stationner devant le chantier sûr au moins 25m

