



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25001776

Client : JAZI NOURI

Contact : 0778684088

Crée par Stephan DA SILVA

le 13/01/2025

Expire le 13/04/2025

503 MONTEE DE LA PAVEIGNE
83200 TOULON

Heure prévue : 15:00

Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00180972	CONSULTATION BPE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Les Camions

Toupies

4x4

Pompes

BQA

Photos et Commentaires

Accès chantier

Coulage piscine bonifay avec débordement et plage
__BQA 45 m de tuyaux prévoir 2 sacs de ciment pour
amorçage __Prévenir voisins du chantier que nous



bloquerons l'impasse __ Prévoir protection des sols (cheminent de la tuyauterie et dans le chemin d'accès)
__ Vu avec client de prévoir des madriers pour faire des platellages pour poser la tuyauterie __ Formule BQA
__ Prévoir pour lavage toupie __ Toupies chargées à 2,5 __ Faire en sorte que l'aire comme sur la photo soit libre pour manœuvre des toupies __ Retour bac. Plein __ Confirmer cubage formule cadence avec client
__ ATTENTION DÉPASSEMENT MISE DISPO BQA