



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25002029

Client : LP TERRASSEMENT

Contact : 0642858493

Crée par Patrice PELAGALLI

le 30/01/2025

Expire le 30/04/2025

LE GAOU BENAT CORNICHE DU BELVEDERE
83230 BORMES LES MIMOSAS

Heure prévue : 08:00

Notes

VISITE POUR EVALUER LE NOMBRE LINEAIRE DE TUYAUX POUR UNE POMPE BQA CONCERNANT LE COULAGE D'UN CHEMIN D'UNE VILLA AU GAOU BENAT.

MERCI DE CONTACTER LE CLIENT AU 06 42 85 84 93 POUR UN RENDEZ VOUS SUR PLACE.

Les Camions

Toupies

4x2

4x4

Pompes

28ml, Tuyauterie : 0m

BQA, Tuyauterie : 0m

Photos et Commentaires

2 coulages sur ce chantier

1er BQA 50 m de tuyaux avec un technicien supp facturé 500€

Prévoir 3 sacs de ciment pour amorçage

Lavage centrale

ATTENTION chemin avec fort pourcentage de descente

Confirmer cubage formule cadence avec client

Béton dur

2 eme intervention avec pompe 28 sous réserve que l'arbre soit couper vidange Beto bag lavage centrale

Coulage mur agglo banche (pompe 28 si nous allons jusqu'au chêne comme vu avec client sur place)

Autorisation tonnage 26 t pour pompe plus autorisation stationnement avec blocage d'une voie de circulation

Toupie 19t max

Protection de la voirie obligatoire pour les deux interventions

Ainsi que prévoir une aire de lavage pour les toupies

Attention mise en œuvre compliquée prévoir retard dans béton

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1
00102013	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 20 S3	6
00003712	POMPAGE/FLECHE 28 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	

00003725		6
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1

Rapport généré le 10/02/2025 à 08h40 par Fabien FERRARO.