



# COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25002063

Client : TIBOU

Contact : 0623374454 0623374454

Crée par Patrice PELAGALLI

le 31/01/2025

Expire le 01/05/2025

18 AVENUE LEON GUERIN  
83160 LA VALETTE DU VAR

Heure prévue : 14:00

## Notes

CHANTIER D'UNE RENOVATION DE MAISON DE VILLAGE, VOIR QUELLE POMPE ET TOUPIE PEUVENT ACCEDER AU CHANTIER.

MERCI.

## ### Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

## ### Les Camions

Toupies 6x2 6x4

Pompes 27ml 20ml BQA

## ### Photos et Commentaires

Accès chantier

3 interventions sur ce chantier \_\_1ere intervention pompe 20 avec 15 m de tuyaux \_\_2  
eme intervention BQA 20 m de tuyaux plancher R 1\_\_3 eme intervention pompe 27 le  
client doit de toiturer une partie \_\_Prévoir 3 sacs de ciments pour amorçage pour les  
deux première intervention \_\_Vu avec client de prévoir un endroit pour le lavage des  
tuyaux avec un point d'eau pour les deux première interventions \_\_Prévoir pour lavage  
toupie \_\_Dérogation tonnage 26t\_\_Prévoir de réserver les trois places de parking  
devant le chantier pour chaque coulage avec autorisation de stationnement  
\_\_Protection de la voirie obligatoire ainsi que des trottoirs avec des bâches vu avec  
client