



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25002500

Client : DESDOIGTS ERWAN

Contact : 0616871640

Crée par Liza SINI

le 04/03/2025

Expire le 02/06/2025

243 AVENUE DU SOLEIL
83160 LA VALETTE DU VAR

Heure prévue : 11:00

Les Camions

Toupies

6x2

6x4

Pompes

BQA, Tuyauterie : 0m
Amorçage : ciment
Lavages : Lavage Centrale

Photos et Commentaires

Coulage terrasse

Attention interdiction 15t dérogation obligatoire

Accès pompe BQA avec 40ml de tuyaux

Prévoir technicien supplémentaire

Prévoir 3 sacs de ciments sur place pour amorçage

Protection des sols obligatoire enrobé tout neuf

Accès toupies 6x4 ou 6x2

Prévoir big bag lavage goulotte toupies

Vidange et lavage pompe en centrale

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00180972	CONSULTATION BPE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 12/03/2025 à 11h24 par Stebane GARCIA.