



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25002582

Client : NJN CONSTRUCTION ***

Contact : 0665989054

Crée par Axel STRINI

le 06/03/2025

Expire le 04/06/2025

47 CORNICHE SUP GAOU BENNA
83230 BORMES LES MIMOSAS

Heure prévue : 08:00

Personne sur place

ARNAUD SUR PLACE NUMéRO DE LA FICHE

Les Camions

Toupies

4x2

4x4

Pompes

36ml, Tuyauterie : 0m
Lavages : Lavage Centrale

Photos et Commentaires

Coulage paillasse et bordure environ 2 m3

La pompe doit attendre que la toupie arrive pour ce mettre en place (mettre en commentaire commande)

Vu avec client vidange trémie sur chantier sur une bâche et lavage centrale



Prévoir pour lavage toupie

Toupie 19t Max pour gaou benat et demande autorisation
26t pour pompe

(une grue 32t était entrain de livrer jour de la visite)

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 11/03/2025 à 09h19 par Fabien FERRARO.