



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25003670

Client : A2BTP

Contact : 0750016122

Crée par Liza SINI

le 13/05/2025

Expire le 11/08/2025

4339 CORNICHE ESCARTEFIGUE
83100 TOULON

Heure prévue : 08:00

Notes

OFFRE DE PRIX ESTIMATIVE

LIVRAISON SOUS RESERVE D'ACCES CAMION

Personne sur place

CLIENT DU MAÇON SUR PLACE ET NOTRE CLIENT PAR TÉLÉPHONE

Les Camions

Toupies

8x4

6x4


Pompes

Photos et Commentaires

Coulage dalle béton en direct

Faire enlever une partie du grillage pour passer les goulottes

ATTENTION 70m2 à couler vidange à la brouette



Béton retardé

Refaire un devis avec des attentes

La toupie vas au moins rester 2 heures voir plus

Protection de la voirie obligatoire et prévoir pour lavage des goulottes

La toupie doit stationner dans le chemin privé juste après au 4337

Vu avec client de prévenir les voisins de l'impasse privé

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00102227	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S4	8
00097194	TRANSPORT BETON 8X4 8M3 PTAC 32 TONNES	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 14/05/2025 à 10h41 par Fabien FERRARO.