



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25004511

Client : TERIDEAL BATIMENT***

Contact : 0661487004

Crée par Liza SINI

le 23/07/2025

Expire le 21/10/2025

1987 AVENUE JOHN KENNEDY
83140 SIX FOURES LES PLAGES

Heure prévue : 12:00

Personne sur place

MR MARTINEZ AU TELEPHONE CLIENT FINALE _AU 0649265039_

Les Camions

Toupies

4x4

4x2

Pompes

BQA, Tuyauterie : 35m

Amorçage : ciment

Lavages : Lavage Centrale

Photos et Commentaires

VISITE DEJA EFFECTUE SUR LE DEV-BPE25004435 POUR LA SOCIETE MAZ

LE CLIENT A VOULU UN AUTRE DEVIS EN PASSANT PAR TERRE IDEAL

CR POUR LA MÊME VISITE

Coulage radié Piscine

BQA 35 m de tuyaux Prévoir deux sacs de ciment pour un amorçage

Les TOUPIE doivent descendre en marche arrière dans le chemin

Faire lever le deuxième camion devant chez le client

Beton retardé

S'organiser avec le VOISIN du fond de l'impasse, car nous bloquons son portail

Faire ouvrir une partie du grillage de clôture pour passage des tuyaux

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 24/07/2025 à 16h03 par Fabien FERRARO.