



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25004540

Client : AZUR RENOV

Contact : 0609025603

Crée par Liza SINI

le 24/07/2025

Expire le 22/10/2025

146 RUE DES IVRAIES
83230 BORMES LES MIMOSAS

Heure prévue : 13:00

Personne sur place

CLIENT AZUR RENOV 0609025603_VISITE PAR TÉLÉPHONE ET BELLE MÈRE DU CLIENT FINALE SUR PLACE

Les Camions

Toupies

4x4

Pompes

Photos et Commentaires

2 interventions

Coulage fondation semelle pour mur banché

Et banche en second temp

Béton retardé

Conseil au client de prendre une pompe pour les banches il ne veut pas pour pas qu'il y est de surcoût

Expliquer données sur la faisabilité mais que cela engendre des difficultés pour la mise en œuvre risque de mettre du béton à côté si la hauteur de la banche est trop haute la toupie ne peut pas vider

Son mur au plus bas est à 0,80 plus haut 1,40 l'idée du client est de faire vibrer le béton pour qu'il aille de partout dans la banche

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 25/07/2025 à 15h12 par Fabien FERRARO.