



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25004562

Client :

Contact : 0615300373 0615300373

Crée par Jean-Philippe CASTEL

le 28/07/2025

Expire le 26/10/2025

6 ALLEE DES CAPUCINES
83320 CARQUEIRANNE

Heure prévue : 14:00

Personne sur place

FERARY MATHIEU 0615300373_VISITE PAR TéléPHONE ET CLIENT NOUS GUIDé PAR CAMéRA à DISTANCE

Les Camions

Toupies

4x4

Pompes

20ml, Tuyauterie : 0m
Lavages : Lavage Centrale

Photos et Commentaires

Coulage dalle béton

Toupie 4x4 car il y a des pavées auto bloquants

Le client nous informés que si quelqu'un casse ce n'est pas grave il les remplacera (se faire décharger de notre responsabilité pour la casse des pavés)

Preco à faire au client une fois qu'il aura pris une décision

Protection des sols au niveau de la trémie avec bâches pour éviter les éclaboussures

Prévoir pour lavage des goulottes toupies

Le client désir un béton alléger car il n'est pas sûre de la structure sur la quelle il va couler sa dalle

Nous lui avons bien expliqué qu'il faudra quoi qu'il en soit il faudra étayer toute les poutrelles dans le garage

Evoqué le fait de mettre des dalles polystyrène sur l'existant pour limiter le volume de béton

Il faut que ce soit le client qui valide le poid que pourra supporter le garage existant

Selon les dates de coulages béton retardé

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 28/07/2025 à 14h50 par Fabien FERRARO.