



# COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25004867

Client : MOLLARD JEAN PIERRE

Contact : 0494272684 0759531610

Crée par Liza SINI

le 28/08/2025

Expire le 26/11/2025

3 RUE DE LA TRAMONTANE LA MOUTONNE  
83260 LA CRAU

Heure prévue : 08:00

### Personne sur place

JEAN PIERRE SUR PLACE

### Les Camions

Toupies

4x4

4x2

6x4

6x2

8x4

8x2

Pompes

27ml, Tuyauterie : 0m  
Lavages : Lavage Centrale

### Photos et Commentaires

Coulage plancher R 1

Béton retardé attention client n'est pas un professionnel

Le client désir 2,5m3 pour son ouvrage, prevo de prendre un peu plus à cause des pertes résiduelles dans la pompe et toupie environ 300/400

Faire protéger la voirie avec bâche au niveau de la trémie de la pompe

Prévoir pour lavage toupie une brouette que le client devra vider par la suite

Demande autorisation de stationnement soit par le syndic du lotissement ou par la PM de la Moutonne

Les véhicules ont possibilité de circuler par d'autres passages

*Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...*

#### ### Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	3
00100287	ADJUVANT HM.HYDROFUGE ISOFUGE 7110	3
FAN00000039	,, RETARD BETON ESTIVAL	3
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	3
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1