



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25005017

Client : BEN HASSEN RAMZY***

Contact : 0643167307 0643167307

Crée par Jean-Philippe CASTEL

le 09/09/2025

Expire le 08/12/2025

1 RUE LOUIS BLANC
83110 SANARY SUR MER

Heure prévue : 09:00

Personne sur place

VISITE GD

Les Camions

Toupies

4x4

Pompes

20ml, Tuyauterie : 0m
Lavages : Lavage Centrale

Photos et Commentaires

coulage toit terrasse

possibilité de coulage par la rue Felix Pijeaud avec autorisation de stationnement
blocage de voirie et demande dérogation tonnage 16t

obligation de passer par le port

lavage centrale pompe et prévoir pour lavage toupies

protection de la voirie par le client obligatoire

- vu avec client sur place

de faire enlever tout les câbles haut qui servent à la décoration installer par la ville
sinon impossibilité de couler avec une pompe 20

sinon pompe bqa avec 30 m de tuyaux avec 1 tech supp

prévoir 2 sacs de ciment pour amorçage

et protection de tout le cheminement de la colonne de tuyaux

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 12/09/2025 à 16h20 par Fabien FERRARO.