



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25005294

Client : LP TERRASSEMENT

Contact : 0642858493

Crée par Jean-Philippe CASTEL

le 02/10/2025

Expire le 31/12/2025

82 ALEE DES COLIBRIS VALCROS
83250 LA LONDE LES MAURES

Heure prévue : 14:00

Personne sur place

0642858493 PATRON LP SUR PLACE

Les Camions

Toupies

6x4

Pompes

20ml, Tuyauterie : 0m
Lavages : Lavage Centrale

Photos et Commentaires

Coulage escalier et dalle béton

Vu avec client qu'il lui faut un S3 pour l'escalier ok pour lui et pour ne pas avoir un deuxième transport il remouillera le béton

Environ 4m3

Vu aussi de faire autorisation de blocage de voirie avec la copropriété

Protection des sols avec bâche et prévoir bâille ou brouette pour rinçage goulottes toupies

Retour bac plein

CHANTIER À FAIRE EN 6x4 pour éviter de degueler du béton sur la route

LA TOUPIE ET LA POMPE DOIVENT ARRIVER ENSEMBLE

LA TOUPIE DESCEND EN PREMIER EN AVANT ET LA POMPE EN MARCHE ARRIÈRE (mettre en commentaire commande)

Au vu de la configuration de la mise en place le client donnera un cubage fixe il est au courant qu'il ne pourra pas faire de complément

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

| Reference | Libelle Description | Quantite |
|-----------|-------------------------------------|----------|
| 00179390 | VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE | 1 |

Rapport généré le 02/10/2025 à 09h57 par Fabien FERRARO.