



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25005455

Client : AIMAR HERVE

Contact : 0952567952 0613541407 0625730934

Crée par Jean-Philippe CASTEL

le 13/10/2025

Expire le 31/12/2025

1314 ROUTE DU VALLON
83320 CARQUEIRANNE

Heure prévue : 15:00

Personne sur place

MR AIMAR SUR PLACE

Les Camions

Toupies

4x4

Pompes

Photos et Commentaires

coulage rampe d'accès abris garage

beton S3 ferme, fort pourcentage de pente (A METTRE EN COMMENTAIRE
COMMANDÉ)

chantier visible en bord de chemin

pour la toupie dépasser l'ouvrage possibilité de faire demi tour

vu avec client de faire attention lorsque la toupie recule

sur treillis soudé, risque de tordre et d'arracher tout le treillis

la toupie doit obligatoirement monter sur l'ouvrage sinon le béton ne pourra pas couler de la goulotte

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 13/10/2025 à 14h46 par Fabien FERRARO.