



# COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25005505

Client : VARCOT

Contact : 0785583944

Crée par Fabien FERRARO

le 15/10/2025

Expire le 31/12/2025

BRIGNOLES  
83170 BRIGNOLES

Heure prévue : 12:00

### Personne sur place

PATRON VARCOT SUR PLACE

### Les Camions

Toupies

8x2

8x4

6x2

6x4

Pompes

62ml, Tuyauterie : 20m

Amorçage : barbotine

Lavages : BetoBag Lavage Centrale

### Photos et Commentaires

coulage TRAVEE ENTRE RAK RANGEMENT

BRICO MARCHE DE BRIGNOLES

Pompe 61 avec 20m de tuyaux et 1 technicien supp

vu avec client sur place :

prévoir une bâche sous la trémie de la pompe pour éviter les éventuelles éclaboussures de béton sur le parking

1m<sup>3</sup> de coulis

mettre des madriers de chaque côté des joints de dilatation pour ne pas casser les réglette

faire lever les palettes avec les pierres sur la gauche du portail pour que la pompe puisse avancer la cabine au maximum

faire libérer les 4 places de parking vu jour de la visite

prévoir un bigbag avec les piqués pour lavage toupie

ATTENTION aux attentes les clients ne sont pas des dalagistes

prévoir 2 BETOBAG pour vidange trémie pompe et lavage centrale ou possibilité selon l'avancé du coulage de vidanger la trémie de la pompe en reculant dans le portail

et finir le complément en direct

*Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...*

#### ### Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1