



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25005712

Client : GOMOT--->

Contact : 0750016122

Crée par Liza SINI

le 06/11/2025

Expire le 31/12/2025

51 CHEMIN DES LANGoustes
83210 SOLLIES TOUCAS

Heure prévue : 10:00

Notes

VISITE URGENTE POUR COULEUR AU PLUS VITE ET VALIDER LA COMMANDE

Personne sur place

0750016122 CLIENT SUR PLACE

Les Camions

Toupies

4x4

Pompes

Photos et Commentaires

Interdiction 3t5 (portail 10 m derrière le panneau)

Coulage d'un chemin d

Acces a une villa

attention il y a une pente à un endroit pas de beton S4

Confirmer cadence formule et cubage avec client

- vu avec client de faire la ligne droite avec 6x4 mais apres reflexion risques de toucher le portail pas de 6x4 .

Vu aussi de faire deverouiller le bras du portail electrique cote droit pour agrandir le passage

Attention si pluie ou mouillé ne pas faire

Prévoir pour lavage toupie

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 07/11/2025 à 12h50 par Fabien FERRARO.