



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-STM24120270

Client : MDTP PROVENCE

Contact : 0634465095

Crée par Mélanie ALEXANDRE

le 15/05/2024

Expire le 30/05/2024

RTE DEP 46 A TERRAIN EN CONSTRUCTION
83160 LA VALETTE DU VAR

Heure prévue : 11:00

Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1
00102013	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 20 S3	30.1
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	30.1
00097194	TRANSPORT BETON 8X4 8M3 PTAC 32 TONNES	4
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	4

Les Camions

Toupies

8x4

8x2


Photos et Commentaires**Cables divers**

Impossibilité de mettre une pompe en place pour déplier la flèche __Ligne haute tension

Accès chantier

Réalisation de fondation puis coulage de banches __BQA 30m de tuyaux prévoir 3 sacs de ciment pour amorçage __Retour bac plein __Prévoir du personnel pour la mise en place de la tuyauterie vu avec client

Pour chaque intervention faire une visite pour la mise en œuvre



Route de tourris en bord de route juste avant le gros virage à gauche voir plan __Voir plan

Sécurité

Autorisation de stationnement sur une voie de circulation __ Mise en place de feu de circulation obligatoire

Rapport généré le 15/05/2024 à 12h12 par Fabien FERRARO.