



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-STM241210

Client : AMBIANCE BATI TERRASSE

Contact : 0603272431 0603272431

Crée par Vincianne JOFFRE

le 24/06/2024

Expire le 09/07/2024

405 BOULEVARD DES ACACIAS
83330 LE CASTELLET

Heure prévue : 08:00

Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Les Camions

Toupies 4x4

Pompes BQA

Photos et Commentaires

Accès chantier

Coulage radié sous sol __ Confirmer cubage formule et cadence avec client __ 2 possibilités : coulage avec déchargement à la brouette thermique ou BQA avec 20 m de tuyaux retour bac plein (prévoir 3 sacs de ciment pour amorçage) __ Protection des sols obligatoire __ Et prévoir pour lavage des goulottes toupie

Tonnage

Interdiction 8t

Rapport généré le 01/07/2024 à 08h31 par Fabien FERRARO.