



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-STM24122150

Client : NAVARRO ANNABELLE

Contact : 0682939061 0682939061

Crée par Enzo CIERLO

le 16/08/2024

Expire le 31/08/2024

2645 CHEMIN DE L HUBAC
83200 TOULON

Heure prévue : 10:00

Liste des Articles

| Reference | Libelle Description | Quantite |
|-------------|-----------------------------------------|----------|
| 00108013 | BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S3 | 1.6 |
| FAN00000039 | ,, RETARD BETON ESTIVAL | 1.6 |
| 00097189 | TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES | 1 |
| 00177758 | TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR | 1 |
| 00179390 | VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE | 1 |

Les Camions

Toupies

4x4

Pompes

Photos et Commentaires

Accès chantier

coulage dalle d'entrée derrière portail __La cliente m'explique qu'elle va mettre 4cm de béton __Il y aura du passage de véhicule, le conseil lui a était donné que la résistance ne peu être garantie et que le béton risque de casser sous le poid des véhicules

4x4 en direct descendre en marche avant dans le chemin __Béton retardé __Confirmer cubage formule cadence avec cliente __ATTENTION CHEMIN EN PENTE BÉTON DUR

Rapport généré le 20/08/2024 à 10h16 par Fabien FERRARO.