



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-SXF24062354

Client : CONSTRUCTION BAT +

Contact : 0666188097

Crée par Patrice PELAGALLI

le 25/07/2024

Expire le 09/08/2024

585 ROUTE DES TRIBUS COMMONI
83200 LE REVEST LES EAUX

Heure prévue : 10:00

Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Les Camions

Toupies	4x4	
Pompes	20ml	BQA

Photos et Commentaires

Accès chantier

Visite sous réserve __Le terrassement n'a pas encore commencé __Si BQA 30 m de tuyaux prévoir 3 sacs de ciment pour amorçage __Confirmer lavage sur place



Les toupies doivent monter en marche arrière du bas du chemin
Coulage prévu vers fin septembre
Il faudra faire un essai à vide car il y a une montée ou la pompe 20 risque de poser le bac par terre
Faire 2 devis au client en prévision d'éventuel changement d'accès
Un avec BQA et 30 m de tuyaux et un avec pompe 20
Revenir vers nous pour programmer une contre visite avec essai à vide d'une 20 m fin août