



# COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-TOU24055578

Client : DOSSETTO REMY

Contact : 0627600009

Crée par JeanGuy PACINI

le 04/07/2024

Expire le 19/07/2024

364 CHMIN DU PETIT RAYOL  
83470 SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME

Heure prévue : 11:00

## ### Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	12
FAN00000039	,, RETARD BETON ESTIVAL	12
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	2
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2
00097194	TRANSPORT BETON 8X4 8M3 PTAC 32 TONNES	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00003713	POMPAGE/FLECHE 36 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003715	POMPAGE REDEVANCE AU M3	12
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00104531	POMPAGE/FLECHE 27 ML FORFAIT DISPOS 3 H MAXI	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1

00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	12
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

### ### Les Camions

Toupies

4x2

Pompes

27ml

### ### Photos et Commentaires

#### Accès chantier

Interdiction 13t \_\_ Réalisation de terrasse \_\_ Béton S4 conseillé \_\_ 2 tuyaux supp prévoir  
 2 sacs de ciment pour amorçage \_\_ Lavage sur place pompe \_\_ Les toupies devront  
 reculer depuis le début du chemin du petit rayon pas d'endroit pour faire demi tour  
 \_\_ Faire circulation à l'arrivée de chaque toupie